



ПАСПОРТ

Насос 1К 150-125-315а

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Базовая характеристика

Подача, м ³ /час	- 200
Напор, м	- 25
Частота вращения, об/мин	- 1450
Потребляемая мощность, кВт	- 22.5

Гидравлическая характеристика

Допускаемый кавитационный запас, м	- 4
------------------------------------	-----

Классификация

по роду жидкости - для воды; по принципу действия - динамические; по форме рабочих органов - лопастные; по расположению оси вращения - горизонтальные; по расположению и выполнению опор - консольные; по количеству колес - одноступенчатые; по конструкции корпуса - с торцевым разъемом; не герметичные; не моноблочные;

Назначение и конструкция насосов 1K 150-125-315a

Насос типа 1K - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугуун.

Жидкость перекачиваемая насосами 1K 150-125-315a

Техническая воды (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности с $pH = 6:9$, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2мм.

Температура перекачиваемой жидкости:

для насосов 1K80-50-200, 1K100-65-250, 1K150-125-315, K100-65-200 - от 263 до 378K (от минус 10°C до 105°C);

для насосов 1K50-32-125, 1K65-50-160 - от 263 до 358K (от минус 10°C до 85°C)

Условные обозначения насосов 1K 150-125-315a

Содержание "
1K80-50-200 УЗ.1 ТУ 3631-096-05747979-97

где 1K-консольный;

80 - диаметр входного патрубка, мм;

50 - диаметр выходного патрубка, мм;

200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм;

УЗ.1 - климатическое исполнение и категория размещения.

При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру добавляется индекс:

"м" - увеличенный диаметр;

"а", "б" - уменьшенный диаметр.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос 1K 150-125-315а» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.