ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Клапан ПЗ.26227-015-10

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Электромагнитный клапан ПЗ.26227-015-10 относится к серии запирающих устройств мембранного типа с внешним электрическим управлением — гидрозамков. Основное назначение — дискретное управление потоком рабочей жидкости (разрешение или запрет протекания) в трубопроводах холодильных установок, где в качестве среды используется хладон R12, R22 или пресная вода.

Описание и назначение клапана ПЗ.26227-015-10

Клапан ПЗ.26227-015-10 представляет собой нормально закрытый электромагнитный гидрозамок. Открытие затвора происходит при подаче напряжения на катушку электромагнитного привода. Конструктивно устройство оснащено ручным дублёром для принудительного открытия в аварийных ситуациях или при отсутствии питания. Корпус изготовлен из латуни марки ЛС 59-1, присоединение — штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89 с условным проходом DN 15 мм.

Примерная масса клапана ПЗ.26227-015-10 составляет 1,69 кг для исполнения с ручным дублёром. Габаритные размеры варьируются в зависимости от модификации, основные параметры приведены в таблице ниже.

Техник на холодильной установке спрашивает у клапана ПЗ.26227-015-10: — Почему ты не открываешься? Клапан отвечает: — Я нормально закрытый, жди сигнала! А без напряжения я и ручным дублёром управляюсь.

Технические характеристики электромагнитного клапана

В таблице представлены основные параметры модели ПЗ.26227-015-10 и её аналогов в серии.

Обозначение модели	Условное обозначение	Условный проход DN, мм	Материал корпуса	Рабочая среда	Температура среды, °C	Исполнение	Масса, кг
ПЗ.26227-010	15Б806р	10	Латунь ЛС 59-1	Жидкий R12 с маслом ХФ 12-16	от –2 до +45 (R12)	Без ручного дублёра, нормальное	1,46
ПЗ.26227-010-01	13с803р1		Сталь Ст.3		от –20 до +50 (R22)		
ПЗ.26227-010-02	15Б806р1		Латунь ЛС 59-1	Жидкий R22 с маслом ХС 40	от +1 до +45 (вода)		
ПЗ.26227-010-03	13с803р4		Сталь Ст.3				
ПЗ.26227-010-04	15Б806рТ		Латунь ЛС 59-1	Вода пресная		Без ручного дублёра, тропическое	
ПЗ.26227-010-05	13с803р1Т		Сталь Ст.3				
ПЗ.26227-010-06	15Б806р1Т		Латунь ЛС 59-1				
ПЗ.26227-010-07	13с803р4Т		Сталь Ст.3				
ПЗ.26227-010-08	15Б806р2		Латунь ЛС 59-1			С ручным дублёром, нормальное	1,55
ПЗ.26227-010-09	13с803р14		Сталь Ст.3				
ПЗ.26227-0	15Б803р3		Латунь ЛС				

10-10		59-1		
П3.26227-013с803р17		Сталь Ст.3		
10-11				
П3.26227-015Б806р2Т		Латунь ЛС	С ручным дублёром, тропическое	
10-12		59-1		
П3.26227-013с803р14		Сталь Ст.3		
10-13	Т			
П3.26227-015Б806р3Т		Латунь ЛС		
10-14		59-1		
П3.26227-013с803р17		Сталь Ст.3		
10-15	Т			
П3.26227-015Б806р15	15	Латунь ЛС	Без ручного дублёра, нормальное	1,60
15		59-1		
П3.26227-013с803р1		Сталь Ст.3		
15-01				
П3.26227-015Б806р1		Латунь ЛС		
15-02		59-1		
П3.26227-013с803р4		Сталь Ст.3		
15-03				
П3.26227-015Б806рТ		Латунь ЛС	Без ручного дублёра, тропическое	
15-04		59-1		
П3.26227-013с803р1Т		Сталь Ст.3		
15-05				
П3.26227-015Б806р1Т		Латунь ЛС		
15-06		59-1		
П3.26227-013с803р4Т		Сталь Ст.3		
15-07				
П3.26227-015Б806р2		Латунь ЛС		
15-08		59-1		

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	15
Давление, МПа	2,3

3. Комплектность

Изделие «Клапан П3.26227-015-10» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.